

PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO

Escala:.....1/75



DET. ATERRAMENTO

Sem Escala

Quadro de Cargas (QD01)

Circuito	Descrição	7w	9w	60w	100w	3200w	Esquema	Método de inst.	Tenção (V)	Potência (W)	Corrente (A)	Condutor	Disjuntor (P.X.A)
1	Iluminação Geral		16		12		F1+N+T	B1	127	1344	10,58	2,5mm2	1x16
2	Iluminação Geral	6	10	4	10		F1+N+T	B1	127	1372	10,80	2,5mm2	1x16
3	Tomadas				16		F1+F2+N+T	B1	127	1600	12,59	2,5mm2	1x16
4	Tomadas				13		F1+F2+N+T	B1	127	1300	10,23	2,5mm2	1x16
5	Tomadas				14		F1+F2+N+T	B1	127	1400	11,02	2,5mm2	1x16
6	Tomada Ar Condicionado					1	F1+F2+N+T	B1	220	3200	14,54	4,0mm2	2x20
7	Tomada Ar Condicionado					1	F1+F2+N+T	B1	220	3200	14,54	4,0mm2	2x20
8	Tomada Ar Condicionado					1	F1+F2+N+T	B1	220	3200	14,54	4,0mm2	2x20
9	Tomada Ar Condicionado					1	F1+F2+N+T	B1	220	3200	14,54	4,0mm2	2x20
10	Tomada Ar Condicionado					1	F1+F2+N+T	B1	220	3200	14,54	4,0mm2	2x20
11	Tomada Ar Condicionado					1	F1+F2+N+T	B1	220	3200	14,54	4,0mm2	2x20
12	Tomada Ar Condicionado					1	F1+F2+N+T	B1	220	3200	14,54	4,0mm2	2x20
13	Reserva												
QD1	Quadro Geral de Distribuição						F1+F2+N(bifásico)	B1	127/220	5 kva	70	16mm2	2x70

Quadro de Cargas (QD02)

Circuito	Descrição	9w	60w	100w	3200w	Esquema	Método de inst.	Tenção (V)	Potência (W)	Corrente (A)	Condutor	Disjuntor (P.X.A)
1	Iluminação Geral	26		10		F1+N+T	B1	127	1234	9,71	2,5mm2	1x16
2	Iluminação Geral		10	6		F1+N+T	B1	127	1200	9,44	2,5mm2	1x16
3	Tomadas			15		F1+F2+N+T	B1	127	1500	11,81	2,5mm2	1x16
4	Tomadas			13		F1+F2+N+T	B1	127	1300	10,23	2,5mm2	1x16
5	Tomada Ar Condicionado				1	F1+F2+N+T	B1	220	3200	14,54	4,0mm2	2x20
6	Tomada Ar Condicionado				1	F1+F2+N+T	B1	220	3200	14,54	4,0mm2	2x20
7	Tomada Ar Condicionado				1	F1+F2+N+T	B1	220	3200	14,54	4,0mm2	2x20
8	Tomada Ar Condicionado				1	F1+F2+N+T	B1	220	3200	14,54	4,0mm2	2x20
9	Reserva											
QD2	Quadro Geral de Distribuição					F1+F2+N(bifásico)	B1	127/220	5 kva	70	16mm2	2x70





DET. DE BANCO DE DUTO

Sem Escala





LEGENDA DE REVESTIMENTOS

○	PISO
1	CARPET DE MADEIRA
2	PORCELANATO/CERÂMICA
3	DECK DE MADEIRA
△	PAREDE
1	PINTURA INTERNA - COR CLARA
2	PINTURA EXTERNA - COR ESCURA
3	PINTURA EXTERNA - COR CINZA MÉDIO
4	PINTURA EXTERNA - COR CINZA ESCURO
5	REVESTIMENTO - PORCELANATO DE MADEIRA
6	REVESTIMENTO - PORCELANATO
□	TETO
1	LAJE
2	FORRO DE MADEIRA/PVC
3	GESSO
4	VIDRO 12mm

QUADRO DE ESQUADRIAS

COD.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	SISTEMA	QUANT.
J01	0,90	0,60	1,50	ALUMÍNIO + VIDRO	01 FOLHA FIXA + 01 FOLHA CORRER	1
J02	0,60	1,10	1,00	ALUMÍNIO + VIDRO	01 FOLHA FIXA + 01 FOLHA CORRER	1
J03	2,00	1,10	1,00	ALUMÍNIO + VIDRO	01 FOLHA FIXA + 01 FOLHA CORRER	4
J04	3,00	1,10	1,00	ALUMÍNIO + VIDRO	01 FOLHA FIXA + 03 FOLHA CORRER	1
J05	1,80	0,60	1,90	ALUMÍNIO + VIDRO	01 FOLHA FIXA + 01 FOLHA CORRER	1
J06	1,00	0,60	1,50	ALUMÍNIO + VIDRO	01 FOLHA FIXA + 01 FOLHA CORRER	1
J07	0,60	0,60	2,00	ALUMÍNIO + VIDRO	01 FOLHA FIXA + 01 FOLHA CORRER	1
J08	1,30	1,10	1,00	ALUMÍNIO + VIDRO	01 FOLHA FIXA + 01 FOLHA CORRER	1
COD.	LARGURA	ALTURA		MATERIAL	SISTEMA	QUANT.
P01	0,80	2,10	-	MADEIRA	01 FOLHA ABRIR	10
P02	0,80	2,10	-	ALUMÍNIO	01 FOLHA ABRIR	2
P03	0,80	2,10	-	MADEIRA	01 FOLHA CORRER	1
P04	2,00	2,50	-	ALUMÍNIO/VIDRO	01 FOLHA FIXA + 02 FOLHA CORRER	2
P05	4,50	2,50	-	ALUMÍNIO/VIDRO	02 FOLHA FIXA + 02 FOLHA CORRER	1
P06	0,90	2,10	-	MADEIRA	01 FOLHA ABRIR	2
P07	1,50	2,10	-	ALUMÍNIO/VIDRO	01 FOLHA ABRIR	1

MUNICÍPIO DE LARANJAL

CNPJ: 95.684.536/0001-80

RUA PERNAMBUCO Nº501 - CENTRO - LARANJAL - PR.

FONE: (42) 3645-1149 pmlaranjal@gmail.com

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL

REFERÊNCIA:

Pontos Elétricos

Quadro de Cargas

Detalhes

ESTATÍSTICAS:

Área a Reformar - Bloco 01	256,04m²
Área a Reformar - Bloco 02	158,31m²
Área a Ampliar - Bloco 01	50,10m²
Área Passeeria	34,22m²
Área Total	498,67m²

Área do Terreno	m²
Taxa de Opupação	m²
Área Permeável	m²
Área Util	m²

RESP. TÉCNICA:

ASSINADO DIGITALMENTE SIMONE DE ANDRADE

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://verapro.gov.br/assinador-digital

SERPRO

SIMONE DE ANDRADE

Arquiteta e Urbanista - CAU A45011-1

PROPONENTE:

ASSINADO DIGITALMENTE JOAO ELINTON DUTRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://verapro.gov.br/assinador-digital

SERPRO

JOÃO ELINTON DUTRA

Prefeito Municipal

ESCALA: INDICADA

DATA: 02/08/2023

COORDENADOR DO PROJETO: SIMONE DE ANDRADE ARQUITETA - CAU A45011-1

PRANCHA 06/07

ELÉTRICO

PRANCHA A1